

Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований органа государственного контроля

Вопросы соблюдения и нарушения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований («как делать нужно (можно)»):

1. Типичные нарушения обязательных требований и разъяснения по их соблюдению.

Пожарная безопасность

Типовое нарушение требований пожарной безопасности	Разъяснение возможных мероприятий по устранению
Несоответствие геометрических параметров эвакуационных путей и выходов установленным требованиям нормативных документов по пожарной безопасности (ширина, длина, и т.п.), а также количества эвакуационных выходов	1. Приведение геометрических параметров эвакуационных путей и выходов установленным требованиям. или 2. Проведение расчета по оценке пожарного риска
Оборудование дверей эвакуационных выходов устройствами, препятствующими их открыванию изнутри без ключа	Замена запоров на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Установка устройств «Антипаника»
Отделка путей эвакуации материалами, применение которых на путях эвакуации не допускается	В зависимости от класса функциональной пожарной опасности для отделки путей эвакуации необходимо применять материалы с определенным классом пожарной опасности, указанных в сертификате соответствия.
Установка в проемах эвакуационных выходов подъемно-опускных, вращающихся или раздвижных дверей, турникетов.	На путях эвакуации не допускается устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота.
Устройство на путях эвакуации перепадов высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом или не менее чем 3 ступенями	Не допускается устраивать на путях эвакуации перепады высот пола менее 45 см, не оборудованных пандусом с уклоном не более чем 1:6 или не менее чем 3 ступенями
Отсутствие (неисправность) систем вытяжной противодымной вентиляции из помещений	Из помещений, предусмотренных п. 7.2 свода правил СП 7.13130.2013, следует предусматривать удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции
Отсутствие (неисправность) автоматической установки пожаротушения	Здания, сооружения и помещения, перечисленные в приложении А свода правил СП 5.13130.2009, подлежат оборудованию автоматическими установками пожаротушения
Части зданий, пожарных отсеков, а также помещения различного класса функциональной пожарной опасности не разделены ограждающими конструкциями с нормируемым	Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими