

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский**

**управления надзорной деятельности и профилактической работы**

**Главного управления МЧС России по Самарской области**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)**

**органа государственного контроля(надзора), органа муниципального контроля о проведении  
внеплановой, выездной проверки органа государственной власти (местного самоуправления)**  
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

от «04» апреля 2019 г. № 482

1. Провести проверку в отношении: Администрации городского округа Жигулевск  
(наименование органа государственной власти (местного самоуправления))  
Самарской области

2. Место нахождения: 445350, Самарская область, г. Жигулевск, улица Пушкина, 17 (категория  
(органа государственной власти (местного самоуправления))

низкого риска) (территория городского округа Жигулевск в составе населенных пунктов:  
город Жигулевск, село Ширяево, село Зольное, село Богатырь, село Солнечная Поляна,  
село Бахилова Поляна)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Гаврилова Андрея  
(фамилия, имя, отчество)  
Александровича – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и  
(последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)  
профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района  
Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного  
управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного  
инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский  
Самарской области по пожарному надзору)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных  
организаций следующих лиц: не привлекаются  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и/или)

наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного  
(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля,  
пожарного надзора, реестровый номер функции в федеральной государственной информационной  
реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)"  
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» - 10001495160

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: исполнения поручения Заместителя  
Председателя Правительства Российской Федерации Ю.И. Борисова от 29.01.2019  
№ ЮБ-П4-628

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный пятилетний план проведения плановых проверок и (или) на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты на решения руководителя соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан;

- реквизиты поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора субъекта Российской Федерации о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.



задачами настоящей проверки являются: проверка исполнения органом местного самоуправления полномочий по решению вопросов, связанных с обеспечением пожарной безопасности. Проверка соблюдения на объектах защиты, используемых эксплуатируемых органом местного самоуправления в процессе осуществления своей деятельности требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

**соблюдение требований пожарной безопасности органами власти;**

проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, угрозы возникновению пожара.

8. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней

К проведению проверки приступить с «08» апреля 2019 года.

Проверку окончить не позднее «30» апреля 2019 года.

9. Правовые основания проведения проверки: часть 2.6 статьи 77 Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федерального закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения):

выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

выполнение органом местного самоуправления первичных мер пожарной безопасности.

Общая продолжительность проведения мероприятий по контролю не превышает срока, предусмотренного п. 8 настоящего распоряжения.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение

о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением

номеров и дат их принятия)

Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290, Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденный приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644

13. Перечень документов, представление которых органом государственной власти (местного самоуправления) необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:



документы, устанавливающие права и обязанности уполномоченных должностных лиц местного самоуправления;

документы, используемые при осуществлении деятельности, связанные с исполнением требований пожарной безопасности, первичных мер пожарной безопасности:

документы распорядительного характера;

нормативные акты органа местного самоуправления по организационно-правовым, финансовым, материально-техническим вопросам обеспечения пожарной безопасности муниципального образования, в том числе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

планы, схемы, программы развития территории поселения (населенных пунктов), включающих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе муниципальные целевые программы по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору)

Исаев Николай Вячеславович

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



(подпись, заверенная печатью)

Гаврилов Андрей Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) (контактный телефон - 8(8482)30-66-14)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект

распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) (контактный телефон - 8(8482)30-66-14)

С удостоверением А.Д. Тибринова  
знакомлен, копию распоряжения  
получил.

15.04.2019. / Холм /



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ТОЛЬЯТТИ, ЖИГУЛЕВСК  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

г. Жигулевск

(место составления акта)

« 25 » апреля 20 19 г.

(дата составления акта)

«17» час. «00» мин.

(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
**органа государственной власти (местного самоуправления)**  
**№ 422**

По адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск (территория городского округа Жигулевск в составе населенных пунктов: город Жигулевск, село Ширяево, село Зольное, село Богатырь, село Солнечная Поляна, село Бахилова Поляна)

(место проведения проверки)

на основании: распоряжения Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Исаева Николая Вячеславовича № 422 от 04 апреля 2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнего при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Администрации городского округа Жигулевск Самарской области

(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование органа власти (местного самоуправления))

Общая продолжительность проверки: 4 рабочих дня/14 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)



С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

Холин Дмитрий Владимирович – Глава городского округа Жигулевск Самарской области

04.04.2018 15:40

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае, если имеется) присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку: Гаврилов Андрей Александрович – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Холин Дмитрий Владимирович – Глава городского округа Жигулевск Самарской области, Липчик Олег Александрович – начальник отдела общественной безопасности Администрации городского округа Жигулевск Самарской области

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления) (в случае если имеется), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- |    |  |
|----|--|
| 1. | <p>Не реализованы мероприятия по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос на всей протяженности участка (ов) границы населенных пунктов с лесным массивом, удаление сухой растительности, а так же другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных (природных) пожарах на здания и сооружения. Не обеспечена очистка территорий на всей протяженности участка (ов) границы населенных пунктов прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, при этом лес не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p> <p>Не проведены мероприятия по очистке, опашке (устройству минерализованных полос), обеспечению требуемых противопожарных разрывов в местах примыкания к лесным массивам:</p> <p>с. Ширяево – ул. Нагорная, ул. Хуторская, ул. Некрасовская, ул. Полевая, ул. Самарская, ул. Рабочая, ул. Советская.</p> <p>с. Богатырь – ул. Центральная, ул. Чехова, в районе СНТ «Калинка» (заброшенные сараи);</p> <p>с. Солнечная Поляна – ул. Пролетарская, ул. Нефтяников, ул. Подгорная, ул. Власова, ул. Нагорная, ул. Клубная, ул. Ставропольская, ул. Островского, ул. Чехова, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская;</p> <p>с. Зольное – ул. Гудронная, ул. Гаражная, ул. Жигулевская.</p> <p>с. Бахилова Поляна – ул. Заповедная, ул. Лесная, ул. Береговая.</p> <p>г. Жигулевск - мкр. Яблоневый Овраг ул. Яблоневская, ул. Западная, ул. Фруктовая, ГСК - 16; мкр. Александровское поле в районе кладбища ул. Ткачева, ул. Чайковского, ул. Павлова, ул. Орджоникидзе; ул. Сосновая, ул. Путевая, ул. Подлесная, ул. Луговая; район ГСК-1 (стрельбище); ул. Высотная, ул. Б.Кольцевая, пер. Дзержинского, ул. Ново-Могутова, пер. Могутовый, ул. 9-го января; ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Радищева, ул. Цементников, ул. Шахтерская;</p> |
|----|--|



	<p>трасса М5-Ширяево;</p> <p>а так же районы садоводческих массивов мкр. Г-1, в районе Радиозавода, по ул. Ново-Самарской, Александровского Поля, мкр. Яблоневого Овраг.</p> <p>На ул. Павлова выделены новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без учета противопожарных расстояний до леса.</p> <p>Нарушение: Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.14; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункты 72.3 и 78; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункт 5* приложения 1.</p>
2.	<p>На территории села Бахилова Поляна (200 частных жилых домов за исключением территории около пожарного подземного водоема), а также в г. Жигулевск по ул. Луговая (100 частных жилых домов за исключением района около вновь смонтированных 2 ПГ), по ул. Пролетарская, 3, ул. Победы, 1 и по восточной стороне района Моркваши (ул. Дзержинского до переулка Удачный - 50 частных жилых домов) не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети в южной части района Александровское поле (1500 частных жилых домов) и района Яблоневый овраг (1500 частных жилых домов) не обеспечивает пожаротушение любых обслуживаемых данными сетями зданий, сооружений, строений или их частей не менее чем от 1 гидранта на расстоянии не более 200 м.</p> <p>Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 68; Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункты 8.6 и 9.11.</p>
3.	<p>Не обеспечена работоспособность наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов):</p> <p>ПГ около ул. Пролетарская, лесополоса (демонтирован);</p> <p>ПГ 84 около ул. Интернационалистов, около д.20а (18в) (очень низкое давление воды, люк колодца не закреплен, нет указателя ПГ);</p> <p>ПГ 89 около ул. Самарская, д.16 (в ПГ нет воды);</p> <p>ПГ 134 около ул. Мира, д. 6 (в ПГ нет воды);</p> <p>ПГ 139 около ул. Гагарина д. 20 (длинный шток, не накручивается колонка).</p> <p>Также не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности пожарные гидранты, а именно: расстояние в свету между пожарным гидрантом и верхом обечайки выполнено менее 100 мм:</p> <p>ПГ 378 перед парковкой у пиццерии «2х2» (около площадки осмотра ГИБДД) (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 118 на пересечении улиц Пушкина и Интернационалистов (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 382 около ул. Мира, д. 4 (фактически 70 мм);</p> <p>ПГ 132 около ул. Мира (Ленина), д.12 (фактически 50 мм);</p> <p>ПГ 56 около мкр. В-1, д. 7 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 396 между по ул. Морквашинская, д. 57 и ул. Морквашинская, д. 59 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 112 около ул. Вокзальная, д. 16 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 399 около ул. Вокзальная, д. 8 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 123 около ул. Полевая, д. 6 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 146 около ул. Гидростроителей, д. 10 А (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 424 около ул. Советская, д. 12 в с. Ширяево (фактически 50 мм).</p> <p>И не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности пожарные</p>



	<p>гидранты, а именно: расстояние от крышки гидранта до крышки колодца выполнено более 450 мм по вертикали:</p> <p>ПГ 123 около ул. Полевая, д. 6 (фактически 560 мм);</p> <p>ПГ 271 около ул. Ширяевца, д. 12 в с. Ширяево (фактически 580 мм).</p> <p>Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62, статья 68; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункты 55 и 80; Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 8.9.</p>
4.	<p>Применяемые для организации оповещения людей на территории поселений системы оповещения не отвечают нормативным требованиям. Системы оповещения не имеют аварийные источники питания.</p> <p>Нарушение: Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.94г. «О пожарной безопасности» статья 19; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 7 статьи 63, часть 11 статьи 84; Федеральный закон от 21.12.1991 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» статья 1, пункт н) части 2 статьи 11; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 16.</p>
5.	<p>Не в полном объеме реализуются мероприятия по очистке территорий от горючих отходов, допускается устройство свалок горючих бытовых отходов (проезд Отважный: овраг между ГСК и территорий завода Энерготехмаш и с другой стороны дороги (в сторону карьера); мкр Г-1 вдоль дороги на ОРТПЦ; между железнодорожными путями и строением 1 ул. Паровозная; за ГСК выше улиц Свободная и Яблоневская, около перекрестка дорог ул. Береговая, 13 и 14 села Бахилова Поляна). Не обеспечивается очистка объектов (жилых многоквартирных домов предназначенных под снос и расселенных по программе ветхого и аварийного жилья по ул. Ленина, ул. Интернационалистов, ул. Гоголя, ул. Самарская, ул. Почтовая и др.) и прилегающей к ним территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p> <p>Нарушение: Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункты 19, 77.</p>
6.	<p>Не обеспечен проезд шириной не менее 6 метров для проезда пожарной техники к жилым домам №№ 49, 47, 45, 43, 41 по ул. Павлова со стороны ул. Тимирязева (ширина проезжей части на мостовом переходе через ручей по факту составляет 4 м., переход не имеет защитного ограждения).</p> <p>Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 6 статьи 67; СНиП 2.07.01.89* п. 2.9*.</p>
7.	<p>Время прибытия первого пожарного подразделения превышает 10 минут до районов города: Моркваши (ул. Набережная, ул. Солнечная, ул. Ново-Могутовая); В-3 (ул.Радиозаводская, ул.Фадеева, дачный массив); с. Бахилова Поляна.</p> <p>Нарушение: Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 76.</p>

Нарушения допущены Администрацией городского округа Жигулевск Самарской области

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Прилагаемые к акту документы:

- предписание № 422/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах



защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.04.2019г.;

- предписание № 422/1/2 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 25.04.2019г.;

- фото таблица к акту проверки от 25.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) майор внутренней службы

Гаврилов Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

*Михаилов В.В., и.о. главы г.о. Жигулевск*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя органа власти (местного самоуправления), его уполномоченного представителя)



(подпись)

« 15 » *апреля*, 2019г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ТОЛЬЯТТИ, ЖИГУЛЕВСК  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 422/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

Администрации городского округа Жигулевск Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Исаева Николая Вячеславовича № 422 от 04 апреля 2019 года,

(наименование органа ГПН)

статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» апреля 2019 г. по «25» апреля 2019 г. проведена проверка: заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителем главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) майором внутренней службы Гавриловым Андреем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку  
органа местного самоуправления – администрации городского округа Жигулевск Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск (территория городского округа Жигулевск в составе населенных пунктов: город Жигулевск, село Ширяево, село Зольное, село Богатырь, село Солнечная Поляна, село Бахилова Поляна)

наименование и его адрес объекта защиты, органа власти (местного самоуправления)

совместно с главой городского округа Жигулевск Самарской области Холиным Дмитрием Владимировичем, начальником отдела общественной безопасности Администрации городского округа Жигулевск Самарской области Липчиком Олегом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по	Срок устранения нарушения обязательных требования	Отметка (подпись) о выполнении (указывается)
-------	--	--	---	--



		пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	пожарной безопасности	только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>Не реализованы мероприятия по устройству противопожарных разрывов и минерализованных полос на всей протяженности участка (ов) границы населенных пунктов с лесным массивом, удаление сухой растительности, а так же другие мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных (природных) пожарах на здания и сооружения. Не обеспечена очистка территорий на всей протяженности участка (ов) границы населенных пунктов прилегающих к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, при этом лес не отделен противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.</p> <p>Не проведены мероприятия по очистке, опашке (устройству минерализованных полос), обеспечению требуемых противопожарных разрывов в местах примыкания к лесным массивам:</p> <p>с. Ширяево – ул. Нагорная, ул. Хуторская, ул. Некрасовская, ул. Полевая, ул. Самарская, ул. Рабочая, ул. Советская.</p> <p>с. Богатырь – ул. Центральная, ул. Чехова, в районе СНТ «Калинка» (заброшенные сараи);</p> <p>с. Солнечная Поляна – ул. Пролетарская, ул. Нефтяников, ул. Подгорная, ул. Власова, ул. Нагорная, ул. Клубная, ул. Ставропольская, ул. Островского, ул. Чехова, ул. Куйбышева, ул. Октябрьская;</p> <p>с. Зольное – ул. Гудронная, ул. Гаражная, ул. Жигулевская.</p> <p>с. Бахилова Поляна – ул. Заповедная, ул. Лесная, ул. Береговая.</p> <p>г. Жигулевск - мкр. Яблоневого Оврага ул. Яблоневская, ул. Западная, ул. Фруктовая, ГСК - 16; мкр. Александровское поле в районе кладбища ул. Ткачева, ул. Чайковского, ул. Павлова, ул. Орджоникидзе; ул. Сосновая, ул. Путевая, ул. Подлесная, ул. Луговая; район ГСК-1 (стрельбище); ул. Высотная, ул. Б.Кольцевая, пер. Дзержинского, ул. Ново-Могутовская, пер. Могутовский, ул. 9-го января; ул. Лесная, ул. Спортивная, ул. Радищева, ул. Цементников, ул. Шахтерская;</p> <p>трасса М5-Ширяево;</p> <p>а так же районы садоводческих массивов мкр. Г-1, в районе Радиозавода, по ул. Ново-</p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» пункт 4.14; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункты 72.3 и 78; СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункт 5* приложения 1.</p>	08.05.2019	



Самарской, Александровского Поля, мкр. Яблоневого Овраг. На ул. Павлова выделены новые земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без учета противопожарных расстояний до леса.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору)

майор внутренней службы

Гаврилов Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

С предписанием ознакомлен (а), копию предписания для исполнения получил (а):



(подпись)

«15» апреля 2019 г.

И.О. Павлов И.О. Минусев М.М. Минаев

(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ ТОЛЬЯТТИ, ЖИГУЛЕВСК  
И МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

(наименование органа государственного пожарного надзора)

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 422/1/2**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности,  
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты  
и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

Администрации городского округа Жигулевск Самарской области

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Исаева Николая Вячеславовича № 422 от 04 апреля 2019 года,

(наименование органа ГПН)

статей 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» апреля 2019 г. по «25» апреля 2019 г. проведена проверка: заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителем главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) майором внутренней службы Гавриловым Андреем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку  
органа местного самоуправления – администрации городского округа Жигулевск Самарской области, расположенного по адресу: Самарская область, городской округ Жигулевск (территория городского округа Жигулевск в составе населенных пунктов: город Жигулевск, село Ширяево, село Зольное, село Богатырь, село Солнечная Поляна, село Бахилова Поляна)

наименование и его адрес объекта защиты, органа власти (местного самоуправления))

совместно с главой городского округа Жигулевск Самарской области Холиным Дмитрием Владимировичем, начальником отдела общественной безопасности Администрации городского округа Жигулевск Самарской области Липчиком Олегом Александровичем

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:



№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятий по его устранению и конкретного места нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	<p>На территории села Бахилова Поляна (200 частных жилых домов за исключением территории около пожарного подземного водоема), а также в г. Жигулевск по ул. Луговая (100 частных жилых домов за исключением района около вновь смонтированных 2 ПГ), по ул. Пролетарская, 3, ул. Победы, 1 и по восточной стороне района Моркваши (ул. Дзержинского до переулка Удачный - 50 частных жилых домов) не предусмотрены источники наружного противопожарного водоснабжения.</p> <p>Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети в южной части района Александровское поле (1500 частных жилых домов) и района Яблоневый овраг (1500 частных жилых домов) не обеспечивает пожаротушение любых обслуживаемых данными сетями зданий, сооружений, строений или их частей не менее чем от 1 гидранта на расстоянии не более 200 м.</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 68; Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункты 8.6 и 9.11.</p>	03.04.2020	
2.	<p>Не обеспечена работоспособность наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов):</p> <p>ПГ около ул. Пролетарская, лесополоса (демонтирован);</p> <p>ПГ 84 около ул. Интернационалистов, около д.20а (18в) (очень низкое давление воды, люк колодца не закреплен, нет указателя ПГ);</p> <p>ПГ 89 около ул. Самарская, д.16 (в ПГ нет воды);</p> <p>ПГ 134 около ул. Мира, д. 6 (в ПГ нет воды);</p> <p>ПГ 139 около ул. Гагарина д. 20 (длинный шток, не накручивается колонка).</p> <p>Также не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности пожарные гидранты, а именно: расстояние в</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62, статья 68; Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункты 55 и 80; Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» пункт 8.9.</p>	03.04.2020	



	<p>свету между пожарным гидрантом и верхом обечайки выполнено менее 100 мм;</p> <p>ПГ 378 перед парковкой у пиццерии «2х2» (около площадки осмотра ГИБДД) (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 118 на пересечении улиц Пушкина и Интернационалистов (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 382 около ул. Мира, д. 4 (фактически 70 мм);</p> <p>ПГ 132 около ул. Мира (Ленина), д.12 (фактически 50 мм);</p> <p>ПГ 56 около мкр. В-1, д. 7 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 396 между по ул. Морквашинская, д. 57 и ул. Морквашинская, д. 59 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 112 около ул. Вокзальная, д. 16 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 399 около ул. Вокзальная, д. 8 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 123 около ул. Полевая, д. 6 (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 146 около ул. Гидростроителей, д. 10 А (фактически вплотную);</p> <p>ПГ 424 около ул. Советская, д. 12 в с. Ширяево (фактически 50 мм).</p> <p>И не соответствуют нормативным требованиям пожарной безопасности пожарные гидранты, а именно: расстояние от крышки гидранта до крышки колодца выполнено более 450 мм по вертикали:</p> <p>ПГ 123 около ул. Полевая, д. 6 (фактически 560 мм);</p> <p>ПГ 271 около ул. Ширяевца, д. 12 в с. Ширяево (фактически 580 мм).</p>			
3.	<p>Применяемые для организации оповещения людей на территории поселений системы оповещения не отвечают нормативным требованиям. Системы оповещения не имеют аварийные источники питания.</p>	<p>Федеральный закон № 69-ФЗ от 21.12.94г. «О пожарной безопасности» статья 19; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 7 статьи 63, часть 11 статьи 84; Федеральный закон от 21.12.1991 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» статья 1, пункт н) части 2 статьи 11; Постановление Правительства</p>	03.04.2020	



		РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» п. 16.		
4.	<p>Не в полном объеме реализуются мероприятия по очистке территорий от горючих отходов, допускается устройство свалок горючих бытовых отходов (проезд Отважный: овраг между ГСК и территорий завода Энерготехмаш и с другой стороны дороги (в сторону карьера); мкр Г-1 вдоль дороги на ОРТПЦ; между железнодорожными путями и строением 1 ул. Паровозная; за ГСК выше улиц Свободная и Яблоневская, около перекрестка дорог ул. Береговая, 13 и 14 села Бахилова Поляна). Не обеспечивается очистка объектов (жилых многоквартирных домов предназначенных под снос и расселенных по программе ветхого и аварийного жилья по ул. Ленина, ул. Интернационалистов, ул. Гоголя, ул. Самарская, ул. Почтовая и др.) и прилегающей к ним территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» пункты 19, 77.</p>	03.04.2020	
5.	<p>Не обеспечен проезд шириной не менее 6 метров для проезда пожарной техники к жилым домам №№ 49, 47, 45, 43, 41 по ул. Павлова со стороны ул. Тимирязева (ширина проезжей части на мостовом переходе через ручей по факту составляет 4 м., переход не имеет защитного ограждения).</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» часть 6 статьи 67; СНиП 2.07.01.89* п. 2.9*.</p>	03.04.2020	
6.	<p>Время прибытия первого пожарного подразделения превышает 10 минут до районов города: Моркваши (ул. Набережная, ул. Солнечная, ул. Ново-Могутовая); В-3 (ул.Радиозаводская, ул.Фадеева,</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 76.</p>	03.04.2020	



	дачный массив); с. Бахилова Поляна.		
--	--	--	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместитель главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору) майор внутренней службы

Гаврилов Андрей Александрович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



С предписанием ознакомлен (а), копию предписания для исполнения получил (а):

«15»  2019 г.  
(подпись)

  
(должность, фамилия, инициалы)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)